



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ИЖЕВСКА  
ИЖЕВСК ГОРОДЛЭН  
ПЕРВОМАЙСКОЙ ЁРОСЫСЫТЪЗ  
ПРОКУРАТУРА  
ул. Ленина, 114, г. Ижевск, 426009

Директору филиала КУ СО УР  
«Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних город Ижевска «Веста»



Поспеловой Т.И.

ул. Ухтомского, д.21, г. Ижевск, УР,  
426009

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

16 .07.2021 № 96-2021

об устранении нарушений  
требований действующего  
законодательства

Прокуратурой Первомайского района г. Ижевска во исполнение указания прокурора Удмуртской Республики от 04.02.2020 № 4/21 «О дополнительных мерах по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» проведена проверка соблюдения филиалом КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних город Ижевска «Веста» (далее по тексту - филиал Веста), требований законодательства о защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно п. 51 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 (Положение об организациях для детей-сирот), к видам деятельности организаций для детей-сирот относится осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, в том числе защита прав и законных интересов детей, деятельность по предупреждению нарушения имущественных прав детей, восстановление нарушенных прав детей.

Согласно ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Однако не во всех случаях неуплаты или несвоевременной уплаты алиментов приняты своевременные меры по взысканию неустойки.

Так, например, с 2019 года не взыскивается неустойка за неуплату алиментов с матери Мальцева Д.А., 2010 г.р., и Мальцева М.И., 2006 г.р., с 2016 года с матери Чеснокова И.Р., 2006 г.р., в течение продолжительного

Вх. № 659  
от 30.07.2021 г.

серия Д № 042255  
Прокуратура Первомайского района г. Ижевск  
№ 39/Прдп163-21-20940027

времени не взыскивается неустойка с родителей Решетниковой К.Д., 2006 г.р., Волкова С.Б, 2013 г.р., Володских П.А, 2005 г.р.

При проверке организации профилактической работы с воспитанниками, установлено, что филиалом Веста принимаются недостаточные меры для профилактики самовольных уходов их детского дома.

Так, в первом полугодии 2021 года воспитанниками филиала Веста совершено 11 самовольных уходов из дома, из них двумя несовершеннолетними совершено по 3 ухода, одной несовершеннолетней – 2 ухода.

В соответствии с п. 25 Положения об организациях для детей-сирот организации для детей-сирот обеспечивают условия пребывания в них детей, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований законодательства о пожарной безопасности.

В нарушение ст.ст. 85, 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 6.10, 6.12 СП 7.13130.2013; п.7.11.1 СНиП 41-01-2003 в противопожарных перегородках, отделяющих складские помещения от коридоров и других помещений, отверстия для перетекания воздуха не защищены противопожарными нормально открытыми клапанами (допущено совмещение вентиляции складских помещений с общей вентиляцией).

В нарушение п. ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 5.17, 5.21\*, 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97\*, п.п.4.2, 5.1.2 СП 4.13130.2013 складские помещения категории ВЗ от административных и общественных помещений не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами (склад инвентаря в хозяйственном блоке, склад экономистов, склад пищеблока).

Кроме того, помещения вентиляционных камер в цокольном этаже, в помещении 3-17 не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, и противопожарными преградами с другими помещениями, что нарушает требования ч.1 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2, 5.5.2 СП 4.13130.2013, п.п. 5.17, 5.21\*, 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97\*.

Также установлено, что в банном комплексе устройства для samozакрывания противопожарных дверей электроцитовых отсутствуют, что нарушает требования п.п. 14, 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В нарушение п.п. 16Ж, 27Ю Правил противопожарного режима в РФ на путях эвакуации допущено размещение мебели (кабинет 2-32).

В нарушение п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны не организовано (складские помещения, созданные в сенсорной комнате и бассейне).

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 2, суточные пробы отбираются не от всех позиций в меню. Так, на момент проверки отсутствовали суточные пробы на соус и бутерброд (хлеб, масло, сыр) за 04.07.2021.

В нарушение п. 2.4.6.2 Санитарных правил 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 8, производственный стол для работы с тестом не имеет покрытие из дерева.

Кроме того, согласно п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 в помещениях не должно быть насекомых, следов их жизнедеятельности. Вместе с тем, на пищеблоке и в коридоре на 2 этаже обнаружены тараканы.

Негативными последствиями указанных нарушений являются ущемление прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на защиту их имущественных прав, на охрану жизни и здоровья,

Причинами и условиями, способствовавшими совершению нарушения, явились ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства филиала Веста.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### П Р Е Д Л А Г А Ю:

Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

В установленном порядке рассмотреть вопрос об ответственности лиц, виновных в нарушении требований закона.

Настоящее представление рассмотреть с участием работников прокуратуры Первомайского района г. Ижевска УР.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района в письменном виде заблаговременно.

О результатах рассмотрения представления сообщить в  
прокуратуру Первомайского района г. Ижевска УР в письменной форме в  
установленный законом месячный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

М.Г. Черниев