



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ИЖЕВСКА

ИЖЕВСК ГОРОДЛЭН  
ПЕРВОМАЙСКОЙ ЁРОСЫСЬТЫЗ  
ПРОКУРАТУРА  
ул. Ленина, 114, г. Ижевск, 426009



Директору филиала КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска «Веста»

Поспеловой Т.И.

ул. Ухтомского, д.21, г. Ижевск, УР, 426009

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

01.2022 № 96-2022/1762175

об устранении нарушений требований законодательства действующего

Прокуратурой Первомайского района г. Ижевска во исполнение указания прокурора Удмуртской Республики от 04.02.2020 № 4/21 «О дополнительных мерах по организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» проведена проверка соблюдения филиалом КУ СО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Ижевска «Веста» (далее по тексту - СРЦН г. Ижевска «Веста»), требований законодательства о защите прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проверки выявлены нарушения требований противопожарного законодательства. В нарушение п.п. 16ж, 27ю Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) в коридоре 3 этажа на путях эвакуации допущено размещение мебели. В нарушение п. 46 Правил направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (южная стена здания). Кроме того, в нарушение ст.ст. 1,4,5,6, 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» отделка стен лестничных клеток и коридора 2-го этажа выполнена из материалов с показателями более чем КМ 0 - для лестничных клеток и более чем КМ 1 — для коридоров (предоставленный сертификат имеет показатели КМ 2). В нарушение СП 486.1311500.2020, п.п. 4.1, 4.10, табл. 3, ст.ст. 1,4,5,6, 52, 59, 61, 83, 91, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» складское помещение хранения автомобильной резины

вс. 32  
31.01.22

(изделий из каучука или изделий получаемых путем вулканизации каучука) не оборудовано автоматической установкой пожаротушения.

Также в СРЦН г. Ижевска «Веста» выявлено нарушение требований антитеррористического законодательства, а именно в нарушение требований постановления Правительства РФ от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» объект не оснащен системой охраны и не обеспечен охраной путем привлечения сотрудников охранных организаций.

В нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства суточные пробы за 26.12.2021 представлены не в полном объеме (отсутствовали пробы с соуса, йогурта, джема), что нарушает требование п. 8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20.

Негативными последствиями указанных нарушений являются ущемление прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на охрану жизни и здоровья.

Причинами и условиями, способствовавшими совершению нарушения, явились ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственными лицами образовательного учреждения, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства СРЦН г. Ижевска «Веста»

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### П Р Е Д Л А Г А Ю:

Безотлагательно рассмотреть представление и принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.

В установленном порядке рассмотреть вопрос об ответственности лиц, виновных в нарушении требований закона.

Настоящее представление рассмотреть с участием работников прокуратуры Первомайского района г. Ижевска УР.

О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района в письменном виде заблаговременно.

О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру Первомайского района г. Ижевска УР в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района

старший советник юстиции  
Р.З.Митюкова, тел. 222-653 доб. 517



М.Г. Черниев